



TSE DENEY LABORATUVARI MERKEZİ BAŞKANLIĞI
Yapı Malzemeleri ve Kimya Laboratuvar Grup Başkanlığı (Gebze)
Yapı Malzemeleri Laboratuvarı Müdürlüğü (Gebze)

Adres: TSE Gebze Kampüsü Cumhuriyet Mahallesi 2258 Sokak No:10 Çayırova Tren İstasyonu Yanı Gebze/ KOCAELİ
Tel: +90 (262) 6530842 Fax: +90 (262) 6530839 Eposta: ymlab@tse.org.tr Web: www.tse.org.tr

HEADSHIP OF TEST LABORATORIES CENTRE
CONSTRUCTION MATERIALS LABORATORY (GEBZE)

Adres: TSE Gebze Kampüsü Cumhuriyet Mahallesi 2258 Sokak No:10 Çayırova Tren İstasyonu Yanı Gebze/ KOCAELİ
Tel: +90 (262) 6530842 Fax: +90 (262) 6530839 Email: ymlab@tse.org.tr Web: www.tse.org.tr

16.20.02

122810

08-11

MUAYENE VE DENEY RAPORU
TEST REPORT

Deneyi Talep Eden : ARSLAN DIŞ TİC. VE MOTOR SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
(Adı, Adresi, Şehir vb.) (ARSLAN DIŞ TİC. VE MOTOR SAN.TİC.LTD.ŞTİ.: SANAYİ CAD. NO:27
Customer (Name, Address, City etc.) Bornova-İZMİR)
Deney Talep Tarihi/No : 11.07.2011 / 55495
Order Date / No
Numunenin Tanımı : AHŞAP PLASTİK KOMPOZİT ZEMİN DÖŞEME MALZEMESİ, , , - , - , 3.00 adet
(Cins, Marka, Tip, Tür, Model vb.)
Sample Description (Type, Mark, Model etc.)
Numunenin Alındığı Tarih : 07.07.2011
Sample Receipt Date Numune, müşteri tarafından alınmıştır
Deneylerin Yapıldığı Tarih : 08.08.2011 - 12.08.2011
Date of Test
Uygulanan Standard / Metod : TS EN 479:2001-04 Pencere ve Kapıların İmalatında Kullanılan Plastikleştirici Katılmamış
Applied Standard/Method Polivinilklorür (PVC-U) Profiller-Kalıcı Termal Uzamanın Tayini
Raporun Sayfa Sayısı : 2
Number of pages of the report
Açıklamalar :
Remarks

Yukarıda tanımlanan numune için laboratuvarımızda yapılan muayene ve deneylerden elde edilen sonuçlar müteakip sayfalarda verilmiştir.

The testing and/or measurement results are given on the following pages which are part of this report.

Bu rapor özel deney talebine istinaden düzenlenmiş olup, Standartlara Uygunluk Belgesi niteliğinde değildir. Partiyi temsil etmez, ayrıca ilan, reklam ve ihalelerde uygunluk belgesi niteliğinde kullanılamaz.

This test report was prepared upon customer's request, can not be used as certificate of conformity to standards, does not represent a batch and can not be used as conformity document for advertisements and procurements.

Mühür
Seal



Deney Sorumlusu
Person in charge of tests

İbrahim İLKHAN
Tekniker

Kontrol Eden
Reviewer

İpek KAŞIKÇI
Yüksek Mühendis

Laboratuvar Müdürü
Head of Laboratory

Önder KUNT

Bu rapor, hazırlayan laboratuvarın yazılı izni olmadan kısmen kopyalanıp çoğaltılamaz. İmzasız ve mühürsüz raporlar geçersizdir.

Bu rapor, sadece deneyi yapılan numune için geçerlidir ve "Ürün Belgesi" yerine geçmez.

This test report shall not be reproduced other than in full except with the written permission of the laboratory. Test reports without signature and seal are not valid.

This test report represents only tested sample(s), and shall not be used as Product Certificate



MUAYENE - DENEY SONUÇLARI TEST RESULTS

Standart No.	Deney Metodu Adı	BULUNAN (Termal Uzama)	BULUNAN (Diferansiyel Termal Uzama)
TS EN 479/NİSAN 2001	PENCERE VE KAPILARIN İMALATINDA KULLANILAN PLASTİKLEŞTİRİCİ KATILMAMIŞ POLİVİNİLKORÜR (PVC- U) PROFİLLER-KALICI TERMAL UZAMANIN TAYİNİ	% - 0,3	% 0,0

